

3a

zabrudzona kostka cementem (przy wejściu)
fuga do wymiany
brak wkładki patentowej + szyldu
brudne szyby
blaszka na drzwiach wejściowych
domalowanie na biało (drzwi domofonowe u góry)

3b

Niedomalowany fragment, łączenie nad drzwiami i domofonami
Drzwi domofonowe haczą na dole
Bardzo głośno odpuszcza elektrozaczep
Brudne szyby
Fuga do wymiany (DRAMAT)
Umyć płytkę klinkierową i kostkę

3c

Malowanie na zielono drzwi wejściowych
Brak wkrętów w szyldzie. CZY ONE BYŁY PRZYKLEJONE NA FARBĘ ??
Brak zaślepki
Brudne szyby, brudny profil – farba
Wykończenie kasety domofonu

3d

Brak dokładnego wypełnienia fugi
Brak szyldy w drzwiach wejściowych
Brak osłonki(blaszki) w drzwiach wejściowych
Domalowanie na biało

5a

Fuga do poprawki
Brak zaślepki na drzwiach wejściowych
Poprawa wykończenia na biało przy drzwiach domofonowych
Szpachla na drzwiach wejściowych

5b

Zła fuga + jedna płytkę klinkierowa
Brak śruby w szyldzie
Brak zaślepki
Domalować na biało
Poprawić zamek domofonowy
Wykończenie kasety domofonowej
Rysy na drzwiach

5c

Brak wkrętów w zamkach drzwi wejściowych – nie przyklejone
Brak blaszki (zaślepki)

7a BEZ UWAG

7b IDEALNA

7c

Brak śruby w zamku drzwi domofonowych

Szpachla na drzwiach wejściowych

Bezsensowne łaty farby na drzwiach

Odstaje zamek w drzwiach domofonowych

7d

Szpachla na drzwiach wejściowych

Skrzynka na listy jest luźna 0 2 szt

niedomalowane drzwi domofonowe wewnątrz i na zewnątrz

7e

Szpachla na drzwiach wejściowych !!

Niedokładne wykończenie nad profilem drzwi

Nie trzyma elektrozaczep, zacina się i nie odbija

Odpadają skrzynki na listy

7f

Nieoszlifowane zaślepienie otworu w drzwiach wejściowych

Uzupełnić fugę

Wykończenie kasety domofonu – poprawić

Wykończenie profilu drzwi domofonowych na górze

Umyć szyby

PRAWIE WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLUCZEM NIE MOŻNA ZAMKNAĆ DRZWI